

Határozati javaslat

...../2017. (VI.21.) sz. önkormányzati határozat

TRV Zrt. részére írásbeli hozzájárulás megadása HIDROSTAL gyártmányú szivattyú felújításához

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a Tószeg végátemelőben üzemelő Hidrostal gyártmányú D100-M01RE+DNXT2-MSEQ+NBA2-10 típusú 118270 gyári számú szivattyú felújítására vonatkozó kérelmét, és hozzájárul annak felújításához az alábbiak szerint.

A szivattyú felújítás teljes összege : 1.177.937.-Ft+Áfa.

Tószeg Község Önkormányzatának 57,6%-ban szükséges megtérítenie a javítás költségét.

Önkormányzat által fizetendő összeg: 678.492.-Ft+Áfa


A fenti összeg a 2017. évi bérleti díj terhére számlázandó.

E r r ő l.: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ TRV Zrt. Szolnok, Kossuth u. 5.
3./ Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Csoport, H.


é r t e s ü l n e k.

Tószeg, 2017. június 1.


dr. Gyuricza Miklós
polgármester



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



Tószeg Község Önkormányzat
Dr. Gyuricza Miklós Polgármester Úr
részére
Tószeg
Rákóczi út 37.
5091

Iktatószám: Dok/1556/2017
Ügyintéző: Fekete Zsolt
Telefonszám: 06/70/ 436-2700
E-mail: fekete.zsolt@trvzrt.hu
Tárgy: Hozzájárulás kérés

Tisztelt Dr. Gyuricza Miklós Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy Tószeg végátemelőben üzemelő **HIDROSTAL** gyártmányú meghibásodott. Ideiglenes pótlását tartalék szivattyúval oldottuk meg, ezért azonnali felújítás szükséges.

Ezúton kérjük hozzájárulásukat a Tószeg végátemelőben üzemelő **HIDROSTAL** gyártmányú **D-100 M01RE-DNXT2-MSEQ-NBA2-10** típusú **118270** gyári számú szivattyú felújításához.

A felújítás várható időtartama a hozzájárulás visszaérkezése után elindított megrendeléstől számított 1-2 hét.

A szivattyú a Tószeg végátemelőből, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny települések szennyvizét továbbítja a Szolnoki szennyvíztisztítóba.

A szennyvíztelepen üzemelő szivattyú felújítása a biztonságos üzemeltetés miatt indokolttá vált.

Felújítás teljes összege:

1.177.937,-Ft + ÁFA

Tulajdonrész (57,6%) után fizetendő összeg:

678.491,71-Ft + ÁFA

Kérem intézkedését az önkormányzat írásbeli hozzájárulásának kiadására Tószeg végátemelőben üzemelő szivattyú felújítási munkáinak Társaságunk által az önkormányzat részére történő víziközmű rendszer 2017. évi bérleti díj terhére történő kiszámlázásához.

Melléklet: szerződött partnerünk SZER-VIZ-TECH Kft. árajánlata

Szolnok, 2017. május 15.

Tisztelettel:

Szabó Péter
osztályvezető

2017. május 15.
Szabó Péter
osztályvezető
Adószám: 1235552-2-16
55



Megrendelő:

Tiszamenti Regionális Vízművek

Árajánlat

Ajánlatunk száma: 2017-293

Dátum: 2017.05.04

Tisztelt Markovics Zoltán Úr!

Köszönjük megismerő ajánlatkérését, melyre ajánlatunk a következő:

Tárgy: Szivattyú felújítása

Típus: Hidroszal D100-N101RE+DNXT2-MSEQ+NBD2-10

Gyári szám: 118270

	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Totál
1.	Csapágycsőkészlet	1	67 613	67 613
2.	Tekerescső	1	84 000	84 000
3.	Csúszógyűrűs lömfréskészlet	1	102 140	102 140
4.	Tengely	1	165 000	165 000
5.	Hidraulikus kopóalkatrészek (Kopógyűrű, Járókerék, Szívókónusz, Húzókónusz)	1	511 774	511 774
6.	Óda és Visszaszállítás	1	10 000	10 000
7.	Kábel 4 x 1,5	10	870	8 700
8.	Kábel 7 x 2,5	10	2 790	27 900
9.	O-gyűrű készlet	1	3 860	3 860
10.	Nettóvességerzékelő szonda	1	6 650	6 650
11.	Csapagytíz	1	119 900	119 900
12.	Olaj	1	1 350	5 400
13.	Munkadíj	10	6 500	65 000

Összesen: 1 177 937,-

Ajánlatunk az ÁFA-t nem tartalmazza.

Szállítás: a megrendelés beérkezését követő 1-3 hét

Fizetés módja: áttétel 30 nap.

Tisztelettel:

Pánczél István
Műszaki ügyintéző

ELFOLYASÍTVA: [Signature]

2017. 05. 05.