

ELŐTERJESZTÉS

Tószeg község víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve (2022-2036)
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülő fejlesztési terv két tervrészből áll: felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette a település víziközmű-rendszereinek Gördülő Fejlesztési Tervét 2022-2036 évekre vonatkozóan (a tervek az előterjesztés mellékletét képezik), és véleményezésre megküldte Önkormányzatunknak.

A víziközmű-rendszerek esetében tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában csak az ivóvízhálózatra került betervezésre beruházási feladat, ezt a TRV Zrt. azzal indokolta, hogy a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. Bővítésre előreláthatólag nem lesz szükség, és a rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek figyelembevételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2021. (.....) sz. önkormányzati határozat

Tószeg Község víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve (2022-2036) elfogadásáról

Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltakat, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által elkészített 2022-2036 időtávra vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv TÓSZ-IV víziközmű rendszerre 2022-2036”, valamint „Gördülő Fejlesztési Terv TÓSZ-SZV víziközmű rendszerre 2022-2036” terveket megismerte, megtárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja.

E r r ő l.: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyben
2./ TRV Zrt. Szolnok, Kossuth L. u. 5.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Műszaki Csoportja Helyben

é r t e s ü l n e k.

Tószeg, 2021.....



Dr. Gyuricza Miklós
polgármester



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TÓSZ-IV

víziközmű rendszerre

2022-2036

Ellátásért felelősök megnevezése: Tószeg Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2021. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TÓSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tószeg ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tószeg ivóvízhálózat:

Tószeg településen önálló vízkitermelés nincs. A Szolnoki Felszíni Vízműben kitermelt ivóvíz kerül a nagyközségben kiépített hálózatba 1 db NA 150 AC 1962-ben és 1 db NA 300 KM-PVC 1986-ban épült távvezetéken 2 átadási ponttal.

19390 fm NA 80 AC gerincvezeték
6383 fm NA 100 AC gerincvezeték
2305 fm NA 150 AC távvezeték
1505 fm NA 150 AC gerincvezeték
744 fm NA 300 KMPVC távvezeték
2 db átadási pont
21852 fm bekötővezeték

Az 1970-ben épült hálózat korának megfelelő műszaki állapotú.

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Vízkiözmű-szolgáltató megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Vízkiözmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:											vízellátás															
A Vízsztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fel megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Vízkiözmű-rendszer kódja: **											12-07490-1-001-00-03															
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Tószeg Község Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x														Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás	
2.	Új kút létesítése		Tószeg Község Önkormányzata	35 000	forráshiány	2023	2026	közép		x	x	x	x										Átvett víz esetén, a vízellátás biztonságának fentartása miatt. Hálózati hiba esetén.	Új kút fúrása	Új feladat	
3.	Zöld energia - Napeleres rendszer telepítése		Tószeg Község Önkormányzata	8 000	forráshiány	2023	2026	közép		x	x	x	x										Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és használunk.	Napelemes rendszereket kell telepíteni.	Új feladat	
4.	Diszpécser rendszer kiépítés		Tószeg Község Önkormányzata	10 000	forráshiány	2023	2026	közép		x	x	x	x										Jelenleg nem rendelkezünk a területet átfogó online információt nyújtó rendszerrel. Az információk időközönként érkeznek be mely késlelteti az mielőbbi beavatkozást. Hálózati nyomás ellenőrzésre átvevő víznél.	At kell gondolni, hogy milyen információs rendszert szeretnénk kiépíteni. A kiválasztott rendszerhez be kell szerelni és be kell építeni a különféle hardver eszközöket, ki kell építeni a kommunikációs eszközöket, ki kell építeni az emberi erőforrásokat	Új feladat	
5.	Vízmérőórák távleolvasásos rendszer kiépítése		Tószeg Község Önkormányzata	15 000	forráshiány	2023	2026	közép		x	x	x	x										Jelenleg problémát okoz a vízmérők rendszeres leolvasásának biztosítása. A leolvasási ciklusok hosszúak, az esetleges vízfolyásokról későn értesül a szolgáltató és a fogyasztó. Leolvasások alkalmával sokszor nem tudunk bejutni a fogyasztóhoz, az időegyeztetés nehézkes emmiatt sok panasz és plusz munka keletkezik.	Létezik olyan technika amely segítségével a legtöbb fogyasztói helyen az online leolvasás megoldható. Kiepíthető egy figyelő rendszer, mely abnormalis fogyasztás esetén jelzést küld a megfelelő helyre	Új feladat	
6.	Nincs tervezett feladat		Tószeg Község Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú							x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]																							
I. ütem		0		0																						
II. ütem		68 000		0																						
III. ütem		0		0																						

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátást felelős / ellátást felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																											
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Iványi																											
A 11/2012. (IV. 17.) Kormányrendelet szerinti véleményező fel megnevezése:		Toszeg Község Önkormányzata																											
Víziközmű-rendszer kódja: **		12-07490-1-001-00-03																											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (év/évek/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva			
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	190-1/2013/PH.	Toszeg Község Önkormányzata	450	hasznalati díj	2022. január	2022. december	rövid	x																				Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Toszeg Község Önkormányzata	1 800	hasznalati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x																Nincs változás
	Épület felújítás		Toszeg Község Önkormányzata	6 000	hasznalati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x														Az évek során az épületek külső és belső állaga, nyílászárói elhasználódtak, korszerűtlenek váltak. Padlóburkolatok elhasználódtak, szociális blokkok amortizálódtak. Energiahatékonyságuk nem követi a modern elvárásokat. Az alumínium elektromos vezeték és kötések, valamint világítási rendszerek korszerűtlenek. Hűtő és fűtő rendszerek amortizálódtak, energia hatékonyságuk nem a legjobb, felújításra modernizálásra szorul.	Felül kell vizsgálni a külső-belső falak állapotát. Amennyiben energiahatékonyság növelést is el akarjuk érni, úgy korszerű hőszigetelést alkalmazni kell a javítási munkákat elvégezni. Ahol a nyílászárók indokoltak, ott cserejuket el kell végezni. Elhasználódott, hiányos burkolatokat el kell távolítani, új burkolatokat kell elhelyezni. Az idejermut villamos szereléseket, szerelvényeket le kell cserélni.	Új feladat
	Építmény felújítása		Toszeg Község Önkormányzata	1 000	hasznalati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x														Kutatnak az idő folyamán elhasználódtak, vízszigetelési problémák leptek fel a felső földem szerkezetben (fagykar) és a falak szigetelésében. Nyílászárók a beépítés helyein átengedik a csapadékot.	A földem szerkezetet rábetonozással, vagy cserével fel kell újítani. A beütemezést és szellőzőket felül kell vizsgálni és ahol szükséges cserélni kell.	Új feladat
	Védőterület felújítás		Toszeg Község Önkormányzata	500	hasznalati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x														Az idő folyamán a védőkerítések elkorrodáltak, tartó oszlopok eltoronkoltak, kapu anyagait megett az idő.	Az elhasznált kerítést le kell bontani, sérült esetleg hiányzó oszlopokat cserélni, pótolni szükséges. A bejárati kapukon a lemezeket ki kell cserélni, a kapukat be kell állítani.	Új feladat
	Vízgépészeti felújítás		Toszeg Község Önkormányzata	500	hasznalati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x														Az elkorrodált szerelvények, csövek, egészszegtel az beszttcment (+C) csövek léteznek a rendszerben, melyek szaporodó meghibásodása növeli a vízvesztéset és akár az ivóvízminőség romlásához is vezet.	Csővek, szerelvények csereje.	Új feladat
	Riasztorendszer felújítása		Toszeg Község Önkormányzata	300	hasznalati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x														A telepített riasztorendszerek elavultak, elhasználódtak, a kiépített érzékelők(mozgásérzékelők, nyitáserzékelők) hibás jelzéseket adnak, vagy nem adnak jelzést, megbízhatóságuk csökkent ami plusz munkát eredményez.	A riasztorendszerek átvizsgálása, a hibás és működésképtelen érzékelők, panelek csereje, megbízhatóbb és olcsóbb elemekre. Az SMS küldő rendszer kiépítése.	Új feladat
3.	Hálózat rekonstrukció 2x150 m NA 150 AC	nem	Toszeg Község Önkormányzata	10 200	forráshány	2023	2026	közép		x	x	x	x														Az ac. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében csereje szükséges.	2x150 m NA 150 AC gerincvezeték csereje KPE csőre	Nincs változás
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Toszeg Község Önkormányzata	4 500	hasznalati díj	2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Nincs változás
5.	Hálózat rekonstrukció 600 m NA 150 AC	nem	Toszeg Község Önkormányzata	20 400	hasznalati díj	2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Az ac. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében csereje szükséges.	600 m NA 150 AC gerincvezeték csereje KPE csőre	Nincs változás
6.	Hálózat rekonstrukció 2,8 km NA 150 AC	nem	Toszeg Község Önkormányzata	100 000	reszben forráshány	2033	2033	hosszú															x				Az ac. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében csereje szükséges.	2,8 km NA 150 AC gerincvezeték csereje KPE csőre	Nincs változás
7.	Hálózat rekonstrukció 6,4 km NA 100 AC	nem	Toszeg Község Önkormányzata	200 000	forráshány	2033	2033	hosszú																x			Az ac. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében csereje szükséges.	6,4 km NA 100 AC gerincvezeték csereje KPE csőre	Nincs változás
8.	Hálózat rekonstrukció 19,4 km NA 80 AC	nem	Toszeg Község Önkormányzata	600 000	forráshány	2033	2033	hosszú																		x	Az ac. gerincvezeték elavult, a hálózati veszteségek csökkentése, az üzembiztonság érdekében csereje szükséges.	19,4 km NA 80 AC gerincvezeték csereje KPE csőre	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	450	3 000
II. ütem	20 300	12 000
III. ütem	924 900	30 000

* a megfelelő szöveg részt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni
 Hasznalati díj: eFt
 Toszeg: 3000



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

TRV ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv TÓSZ-SZV víziközmű rendszerre 2022-2036

Ellátásért felelősök megnevezése: Tószeg Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2021. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TÓSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tószeg csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tószeg csatornahálózat:

Tószegen vákuumos szennyvízcsatorna hálózat került kiépítésre 2 ütemben. Az 1. ütem 1995. évben készült el (Kinizsi, Széchenyi, Hunyadi, Vörösmarty, Mátyás király, Táncsics), majd a beruházás 2001. évben folytatódott. Valamennyi vezeték üzembe helyezésére ezt követően került sor. 1 db 720 m³/nap kapacitású vákuumgépház gyűjti össze a keletkező szennyvizet. A földbe süllyesztett gépházban 1 db 10 m³-es vákuumtartály található. A 3 db NASH SC3 vákuumszivattyú biztosítja a tartály üzemét. Az összegyűjtött szennyvizet 1+1 db szivattyú nyomja a végátemelőbe. A végátemelő 8448,6 fm hosszú DN 250 KM-PVC távvezetéken nyomja az összegyűjtött szennyvizet a szolnoki szennyvíztisztító telepre.

3776 fm NA 90 KPE vákuumvezeték
13295 fm NA 110 KPE vákuumvezeték
1718 fm NA 125 KPE vákuumvezeték
2623 fm NA 160 KPE vákuumvezeték
3504 fm NA 200 KPE vákuumvezeték
28756 fm gravitációs bekötővezeték
802 db vákuumakna
83 db házi beemelő
1 db vákuumgépház

1 db átemelő
8448 NA 250 KM-PVC nyomóvezeték

Az 1998-ban épül vákuum gépház valamint végátemelő gépészeti és irányítástechnikai elemei, illetve a 1998-2002-ben épült szennyvízhálózati szakaszok műszaki állapota korának megfelelő, a közeljövőben indokolt az átfogó felújítás.

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A terület benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Szennyvíz																							
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-rendszer kódja: **			22-07490-1-001-00-01																							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Tószeg Község Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x															Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
2.	Nincs tervezett feladat		Tószeg Község Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x											Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
3.	Nincs tervezett feladat		Tószeg Község Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra															FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		ellátás/ért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																													
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																													
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvíz																													
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		Tószeg Község Önkormányzata																													
Víziközmű-rendszer kódja. **		22-07490-1-001-00-01																													
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva					
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/291-11/2016.ít.	Tószeg Község Önkormányzata	450	használati díj	2022. január	2022. december	rövid	x																					Nincs változás	
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tószeg Község Önkormányzata	12 000	használati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x																		Nincs változás
3.	Vákuumgépház gépészeti berendezéseinek felújítása	nem	Tószeg Község Önkormányzata	7 150	használati díj	2023	2024	közép		x	x																		A vákuumgépház gépészeti berendezései (vákuumszivattyúk, feladószivattyúk) elhasználódnak, felújításuk indokoltá válik.	Vákuumgépház gépészeti berendezéseinek felújítása	Nincs változás
4.	Vákuumfigyelő rendszer kiépítése	nem	Tószeg Község Önkormányzata	4 000	használati díj	2023	2023	közép		x																			Ellátásbiztonság növelése érdekében.	Vákuumfigyelő rendszer kiépítése	
5.	Hűtővíz tartály csere	nem	Tószeg Község Önkormányzata	500	használati díj	2024	2024	közép			x																		Műszaki avulás, elhasználódás miatt.	Hűtővíz tartály csere	Nincs változás
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tószeg Község Önkormányzata	30 000	használati díj	2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás
7.	Végáttemelő gépészeti, irányítástechnikai felújítása	nem	Tószeg Község Önkormányzata	5 100	használati díj	2027	2027	hosszú					x																Az áttemelő gépészeti, irányítástechnikai berendezései elavulnak, felújításuk szükségessé válik.	Végáttemelő gépészeti, irányítástechnikai felújítása	Nincs változás
8.	Vákuumgépház gépészeti berendezéseinek felújítása	nem	Tószeg Község Önkormányzata	9 700	használati díj	2030	2030	hosszú																					A vákuumgépház gépészeti berendezései (vákuumszivattyúk, feladószivattyúk) elhasználódnak, felújításuk indokoltá válik.	Vákuumgépház gépészeti berendezéseinek felújítása	Nincs változás
9.	Vákuumszelepek felújítása	nem	Tószeg Község Önkormányzata	10 700	használati díj	2033	2033	hosszú																					A vákuumszelepek folyamatosan elhasználódnak, felújításuk szükséges.	Vákuumszelepek felújítása /szeleptest, kontrollor/	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	450	3 000
II. ütem	23 650	12 000
III. ütem	55 500	30 000

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt

Tószeg: 3000